

## Handlungsbedarf - Born

(Gesamtübersicht)

Prüfungszeitraum	09.06.2016 - 09.06.2016	Prüfer	Achim Weck
Landkreis	Rheingau-Taunus-Kreis	Leiter/in der Feuerwehr	Michael Schauß
Stadt/Gemeinde	Hohenstein	Beauftr. der Kommune	Ralf Diefenbach
(Ober)Bürgermeister/in	Daniel Bauer		

### Baulicher und sicherheitstechnischer Handlungsbedarf an Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen

Handlungsbedarf	unverzüglich	kurzfristig	mittelfristig
		X	

Stellplätze	Nach DIN 14092 nicht ausreichend
Torausfahrt	Nach DIN 14092 ausreichend
Umkleide - Räumlichkeiten	Räumliche Trennung zur Halle vorhanden
Umkleide - W/M	Geschlechtsgetrennte Umkleidemöglichkeiten nicht vorhanden
Abgasabsauganlage	Keine
Notstromspeisung	Nicht Vorhanden

Mängelbeschreibung	Status
1 Es ist festzustellen, dass die erforderlichen Prüfungen der feuerwehrtechnischen Geräte gemäß DGUV Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr nicht bzw. nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Es ist sicherzustellen, dass diese gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen zukünftig fristgemäß durchgeführt und dokumentiert werden.	
2 Für die Schlauchaufzugsvorrichtung sind geeignete Absicherungen gegen unbefugtes Betreten im Bodenbereich zu montieren. Die Seilendverbinding ist gemäß BGR 500 auszuführen. Die Aufhängevorrichtung ist prüfpflichtig. Weiterhin entspricht der Schlauchaufzug nicht den geltenden Beszimmungen. Schlauchaufzüge sind prüfpflichtig. (DGUV R Betreiben von Arbeitsmitteln).	kurzfristig
3 Die ortsfesten elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im Feuerwehrhaus sind nach den VDE-Vorschriften alle 4 Jahre zu überprüfen (DIN VDE 0100 / VDE 0105 / GUV-V A 3 / HBO). Die Prüfung ist zu dokumentieren. Es ist festzustellen, dass die erforderlichen Prüfungen der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel nicht durchgeführt wurden. Es ist sicherzustellen, dass diese gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen zukünftig-fristgemäß durchgeführt werden.	kurzfristig
4 Alle kraftbetriebenen Tore und Türen im Feuerwehrhaus sind prüfpflichtig (ASR A 1.7).	kurzfristig
5 Bei künftigen Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel sind auch die Geräte mit einzubeziehen die im Feuerwehrhaus eingesetzt werden.	kurzfristig

### Geräteprüfung - Durchführung der Prüfung, Einhaltung der Fristen und Dokumentation

Geräteprüfung allg.	Mängelhaft
ortsveränderlich elektr. BM	mit Defiziten

### Bemerkende Bemerkungen

Im Ortsteil Born wird zentral die Schlauchprüfung für die Gemeinde Hohenstein durchgeführt. Es wird keine Einrichtung zum Prüfen der Dichtigkeit der Schläuche vorgehalten. Weiterhin wird beim Reinigen der Schläuche mit den vorgehaltenen Einrichtungen kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Im Schlauchtrockenturm fehlt eine erforderliche Aufzugseinrichtung. Weiterhin wird der Schlauchturm als Verkehrsweg zum Getränkelager genutzt. Das Bewegen unter schwebenden Lasten ist nicht gestattet.