

Störmer, Christian

Von: Björn Hartwig <b.hartwig@hartwig-ingenieure.de>
Gesendet: Donnerstag, 23. August 2018 11:33
An: Störmer, Christian
Betreff: WG: Überprüfung der Abwasserstudie

Sehr geehrter Herr Störmer,

wir nehmen Bezug auf Ihre Mail vom 13.08.2018 und beantworten die Fragen wie folgt:

Um die Abwassermengen der jeweiligen Ortsteile zur Zentralkläranlage zu bringen, müssen geodätische Höhenunterschiede von rd. 80 m überwunden werden.

Unter Heranziehung gleichgelagerter Aufgabenstellungen haben wir in der Studie bei der Technischen Ausrüstung die Investitionskosten entsprechend hoch angesetzt, sodass Zwischenpumpstationen realisiert werden können.

Es wurde dabei nicht unterteilt in einzelne Ausrüstungsteile wie Pumpen, Rohrleitungstechnik, Kompressoren zur Nachbelüftung etc., sondern eine Gesamtsumme für Ausrüstung eingesetzt.

Wir dürfen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass eine Studie und keine Entwurfs- und Ausführungsplanung erstellt wurde.

Die eingesetzten Investitionen bei den Pumpstationen für die Kostenvergleichsrechnung wurden über eingeholte Richtpreisangebote mit Preisniveau 2015 abgesichert.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Björn Hartwig



Wandersmannstraße 15
65205 Wiesbaden
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 3038
GF: Björn Hartwig, Norbert Schwenk

Tel.: 0611-72397-101
Mobil: 0172-618 2822
Fax.: 0611-711226
Mail: b.hartwig@hartwig-ingenieure.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.