

# Beschlussvorlage Gemeindevertretung

Vorlage Nr.: GVER/011/2024

Bauabteilung  
Birgit Schwing  
Datum: 02.07.2024

## Dringlichkeitsantrag

### Beratungsfolge

Gemeindevertretung

08.07.2024

### Betreff

Sanierung der Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löhns-Str. in Steckenroth nach erneutem Rohrbruch.

### Beschlüsse

26.06.2024

#### Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein beschließt die Vorlage A3/029/2024 (Sanierung der Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löhns-Str. in Steckenroth nach erneutem Rohrbruch) in der vorgelegten Form einstimmig beschlossen

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein beschließt die Sanierung der Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löhns-Str. in Steckenroth nach erneutem Rohrbruch in der vorgelegten Form.

### Begründung

Die Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löhns-Str. in Steckenroth wurde die letzten Jahre immer häufiger geflickt. Ursachen sind Rohrbrüche, die wahrscheinlich durch Korrosion der Gussleitung entstehen.

Die Mitarbeiter in der Wasserversorgung stellten am 25.06. erneut sehr hohe Wasserverbräuche in der Nacht fest, wodurch heute weitere Lecks geortet wurden.

Seitens der Verwaltung wird dringend empfohlen, die gesamte Hauptversorgungsleitung über eine Länge von ca. 130m zu sanieren, da es immer wieder zu Rohrbrüchen kommt. Bei einem Rohrbruch kommt es, -je nach Größe des Bruches- zu einem Wasserverlust von ca. 40m<sup>3</sup>/Tag.

Die Baukosten werden auf ca. 70.000€ geschätzt.

### Demographie-Check/ Barrierefreiheit

Keine Auswirkungen

Keine Ausgaben zu leisten:	<input type="checkbox"/>
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>
Haushaltsstelle:	
Haushaltsansatz €	

Bereits ausgegeben €:	
Noch vorhanden €:	
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input checked="" type="checkbox"/>
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	<input type="checkbox"/> üpl <input checked="" type="checkbox"/> apl
Zur Deckung sind folgende Mittel verfügbar: 11.01.01/2191.842852 Wasserversorgung Baugebiet Schindkaut + 11.01.01/2202.842852 Leitungsausbau Strinz-Hennethal Haushaltsstelle: Haushaltsansatz €: Bereits ausgegeben €: Noch vorhanden €: 25.619,89€ + 47.215,46€ = 72.835,35€	
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches:	<input checked="" type="checkbox"/> gez.: Schwing

**Anlagen (in SessionNet)**

Lageplan Hermann-Löhns-Str